



OBEC KNĚŽMOST

Na Rynku 51
294 02 Kněžmost

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 4. 4. 2018

NAŠE ZNAČKA: OuKn 985/18

VYŘIZUJE: Ing. Radka Maděrová

TELEFON: 326 214 530

MOBIL: 734 857 837

E-MAIL: radka.maderova@knezmost.cz

DATUM: 17. 4. 2018



Věc: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), poskytnutí informace na žádost čj. OuKn 858/2018

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona, kterou jsme obdrželi pod čj. OuKn 858/18 dne 4. 4. 2018, sdělujeme, že Obecní úřad Kněžmost obdržel dne 17. 2. 2014 pod čj. OuKn 402/2014 žádost , o možnost připojení domácí čistírny odpadních vod na stávající dešťovou kanalizaci v obci Koprník. K této žádosti vydala obec vyjádření čj. OuKn 824/2014 dne 24. 3. 2014 (vyjádření v příloze).



Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Radka
Maděrová
Datum:
17.04.2018
10:14:57

.....
Ing. Radka Maděrová
tajemnice

Přílohy:

- kopie Vyjádření k projektové dokumentaci (ČOV pro čp. 23 a čp. 33 Koprník, Kněžmost) čj. OuKn 824/2014 ze dne 24. 3. 2014

Obdrží:

- žadatel prostřednictvím e-mailu (včetně přílohy), e-mailová adresa:



OBEC KNĚŽMOST

Na Rynku 51
294 02 Kněžmost

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 17.2.2014

NAŠE ZNAČKA: OuKn 824/2014

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Mařák

TELEFON: 326 784 141

MOBIL: 603 829 168

E-MAIL: jiri.matak@knezmost.cz

DATUM: 24. 3. 2014

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci

„Čistírna odpadních vod pro čp. 24 a 33, Koprník, Kněžmost“

Dne 17.2.2014 pod č.j. 402/14 předložil investor a stavebník výše uvedené akce, bytem , k posouzení projektovou dokumentaci zpracovanou v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (zpracovatel Ing. František Stříž, IČ 15598586, ČKAIT 0600028 /autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby/, Károvsko 2095, 511 01 Turnov) na záměr výstavby čistírny odpadních vod pro stávající rodinné domy čp. 24 a čp. 33 na pozemku p.č. 40/2 v k.ú. Koprník, obec Kněžmost.

V místě neexistuje veřejný systém kanalizace, který by centrálně řešil bezpečný odvod a likvidaci odpadních splaškových vod.

Záměr výstavby domovní čistírny odpadních vod (ČOV) se nachází v zastavěném území obce, na pozemku investora.

Odpadní splaškové vody z obou objektů budou zaústěny přímo do ČOV, stávající objekt žumpy bude v souladu s platnými předpisy vyřazen z provozu.

Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do akumulární jímky, do původní upravené žumpy a následně využívány např. pro zálivku zeleně.

Případné přebytky budou odváděny do stávajícího trubního vedení dešťové kanalizace, které se v místě nachází (přechází přes pozemek p.č. st 27, p.č. 43, p.č. 222/2 /místní komunikace/ a p.č. 213/7), které odvádí dešťové vody z části střechy objektu čp. 24 a které bylo v minulosti vybudováno investorem; je zaústěno do objektu revizní šachty na místním vodohospodářském zařízení – meliorační vedení.

Obec Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby ČOV pro objekty čp. 24 a čp. 33 na pozemku p.č. 40/2 v k.ú. Koprník při konstatování výše uvedených skutečností a při splnění dále uvedených podmínek.

- Projektová dokumentace (PD) bude doplněna v rozsahu požadovaném příslušným stavebním úřadem; např. z předložené PD není dostatečně patrné, že odpadní splaškové vody jsou likvidovány v každém objektu samostatně, není patrné rozlišení stávajících a nových objektů.

- Čistírna odpadních vod je vodním dílem, k jehož povolení je příslušný speciální stavební úřad po předložení předepsaných podkladů.
- Dle platné územně plánovací dokumentace platí, že na území místní části Koprník je navrhováno vybudování vedení splaškové kanalizace zajišťující gravitační odvod splaškových vod do ČOV; v případě realizace tohoto záměru je investor povinen provést přepojení lokálního systému domovní ČOV na centrální systém.

S pozdravem

OBEK KNEŽMOST

Rynku 51

IČ: 00238023

4 02 Kněžmost

DIČ: CZ00238023

(7)

ing. Adam Pospíšil
starosta obce